

3 3/16

7 3/4

10 11/16

4300-10

Rx11-flush®

KIT DE DÉMARRAGE POUR LE RINÇAGE DE SYSTÈMES CA/R

Nu-Calgon

4300-10

Rx11-flush®

Pack économique

2+1



3x
PUISSANCE DE
RINÇAGE TRIPLE ACTION



Suffisamment pour rincer plus de 600 pi / 180 m de conduites 3/8 po

3 3/16

30 15/16

CHM00409
4300-10 RX11-FLUSH DISPLAY PACK
1 EACH

Qty 1
B82-019
4300-10 RX11-FLUSH DISPLAY PACK

2 2RZW7
4300-10

Nu-Calgon

2611 Schuette Rd. • St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com • (6520) Calgon est un nom commercial sous licence.



Autres produits disponibles dans la gamme Rx 11 -Flush:

leader du marché, plébiscité par les fabricants.
mise à niveau ou lors de l'installation d'un système neuf. **Toujours le produit de rinçage**
particules. C'est donc la solution idéale pour le rinçage du circuit après une surchauffe, une
puissant pour éliminer les boues, les résidus de carbone, les huiles, les acides, l'eau et autres
Rx 11 -Flush est un produit azéotropique à action et à évaporation rapides, suffisamment
de réfrigération ainsi que des circuits de tuyauterie. Conçu comme un solvant unique,
Rx 11 -Flush élimine rapidement et facilement les contaminants des systèmes de climatisation et

Le kit comprend:

Deux bidons Rx 11 -Flush 2 lb/ 908 g (4300-11)

Une vanne d'introduction (4300-89)

Pack économique
2+1



- ✓ Rincage complet des contaminants du système
- ✓ Approuvé par les fabricants
- ✓ N'appauvrit pas la couche d'ozone
- ✓ Non toxique
- ✓ Inflammable

Rx11-flush

STOCKER ET
PRÉSENTER
EN POSITION
VERTICALE
↓

LE PRODUIT DE RINÇAGE LE PLUS

Facile d'utilisation du marché

Rx11-flush®

STOCKER ET
PRÉSENTER
EN POSITION
VERTICALE
↓

INSTRUCTIONS:
1. Déterminer le point d'entrée et injecter le Rx 11 -Flush à l'aide du pistolet et du flexible fournis. Le bidon Rx 11 est sous pression; il suffit d'ouvrir la vanne pour commencer le rinçage.
2. Purger la conduite à l'azote pour pousser le solvant dans les conduites.
3. Aspirer jusqu'au vide pour d'assurer que tout le liquide de rinçage a été évacué du système.
Lire l'étiquette sur le bidon pour obtenir des instructions détaillées, ou consulter le site www.nucalgon.com



41 3/4