

Consulte la información detallada en la caja antes de usar.

Quemaduras:

1. Retire y elimine adecuadamente el aceite y el refrigerante usados, y reemplace el compresor quemado.
2. Determine la capacidad de aceite del sistema.
3. Determine la cantidad necesaria de Rx-Acid Scavenger utilizando la tabla de dosificación que se encuentra en los lineamientos detallados adjuntos.

Agregue Rx-Acid Scavenger al sistema según las indicaciones y ponga el sistema nuevamente en servicio.

Mantenimiento del sistema:

1. Utilice el Phase III[®] Acid Test Kit de Nu-Calgon para verificar la contaminación por ácido.
2. Determine la capacidad de aceite del sistema.
3. Determine la cantidad necesaria de Rx-Acid Scavenger utilizando la tabla de dosificación que se encuentra en los lineamientos detallados adjuntos.
4. Agregue Rx-Acid al sistema según las indicaciones.
5. Ponga el sistema nuevamente en servicio.

4301-02

 Nu-Calgon

Rx-acid

scavenger[®]

Neutralizador de ácido para aire acondicionado, quemaduras de compresor de refrigeración y mantenimiento del sistema

Úselo con todos los aceites: mineral, alquilbenceno, POE y PVE