



+1-800-554-5499 • www.nucalgon.com • (0325)
2611 Schuetz Rd. • St. Louis, MO 63043, États-Unis

GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS

REBUT: Jeter le contenu/récipient dans un lieu approuvé d'élimination de déchets.
immédiatement un médecin. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. MISE AU
cas d'affection, déplacer le sujet à l'air libre. EN CAS D'INGESTION: Contacter
(ou les chevenx): Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: En
oculaire persiste: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
porte et s'ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Si l'irritation
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en
RÉPONSE: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à
Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.



AVERTISSEMENT

1. Retirer PurCool Green de son emballage.
2. Choisir l'emplacement approprié pour PurCool Green dans le bac à condensats.
- 2a. PurCool Green à l'écart de l'ouverture de la conduite d'évacuation et de manière à assurer un contact maximal de la pastille avec les condensats.
3. Placer PurCool Green dans le bac à condensats de manière à ce qu'il repose à plat, au fond du bac.
4. Remplacer PurCool Green après 4 à 6 mois.

Drain Solve pour éliminer les obstructions avant de placer un PurCool Green.
Si le bac est visiblement bouché, commencer par le Gallo Gun Nu-Calgon ou
À usage de professionnels en CVCR.

Instructions:

- Empêche les débordements du bac à condensats
- Assure le bon écoulement des vidanges
- Dure jusqu'à 6 mois
- Élimine les odeurs du bac de vidange

- Se dissout complètement
- Convient aux bacs de vidange en métal et en plastique
- Utilise des ingrédients d'origine végétale
- Améliore la qualité de l'air en intérieur



1 40TC94



7 45310 02010 1

61045
10 tonnes

 Nu-Calgon



Empêche les débordements du bac à condensats de climatisation

Une pastille 10 tonnes assure un traitement de 4 à 6 mois
Empêche l'accumulation de boues • Neutralise les odeurs
Nettoie le bac de vidange et les conduites