



2611 Schuetz Rd. • St. Louis, MO 63043, États-Unis
 • 1-800-554-5499 • www.nucalgon.com • (0325)

GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS

REBUT: Jeter le contenu/réceptier dans un lieu approuvé d'élimination de déchets.
 immédiatement un médecin. Rincer la bouche. **NE PAS** faire vomir. **MISE AU**
 cas d'affection, déplacer le sujet à l'air libre. **EN CAS D'INGESTION:** Contacter
 (ou les chevenux): Rincer la peau à l'eau/se doucher. **EN CAS D'INHALATION:** En
 oculaire persiste: Consulter un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU**
 porte et s'ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Si l'irritation
 l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en
 à



AVERTISSEMENT

Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.

PK-1 PC GHS 61046



1 40TC95



2 45310 02030 9

- Se dissout complètement
- Convient aux bacs de vidange en métal et
- en plastique
- Utilise des ingrédients d'origine végétale
- Améliore la qualité de l'air en intérieur

- Empêche les débordements du bac à condensats
- Assure le bon écoulement des vidanges
- Dure jusqu'à 6 mois
- Élimine les odeurs du bac de vidange

Instructions:

À usage de professionnels en CVCR.
 Si le bac est visiblement bouché, commencer par le Gallo Gun Nu-Calgon ou
 Drain Solve pour éliminer les obstructions avant de placer un PurCool Green.
 1. Retirer PurCool Green de son emballage.
 2. Choisir l'emplacement approprié pour PurCool Green dans le bac à condensats.
 2a. PurCool Green à l'écart de l'ouverture de la conduite d'évacuation et de
 manière à assurer un contact maximal de la pastille avec les condensats.
 3. Placer PurCool Green dans le bac à condensats de manière à ce qu'il repose
 à plat, au fond du bac.
 4. Remplacer PurCool Green après 4 à 6 mois.

61046
 30 tonnes

 **Nu-Calgon**



**Empêche les débordements du bac à
 condensats de climatisation**

Une pastille pour 30 tonnes assure un traitement de 4 à 6 mois
 Empêche l'accumulation de boues • Nettoie le bac de vidange
 et les conduites • Neutralise les odeurs