

EasySeal

ULTIMATE

Pose en 3 étapes simples!

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

ÉTAPE 1:

S'assurer que le système est en marche. Connecter EasySeal Ultimate UV à l'orifice de service d'aspiration du système.



ÉTAPE 2:

Connecter la conduite haute pression (rouge) du manomètre d'admission à l'orifice de service côté haute pression. Purger l'air de la tuyauterie et connecter le tuyau jaune à EasySeal Ultimate UV.



ÉTAPE 3:

Ouvrir brièvement la vanne côté haute pression du manomètre pour laisser s'échapper un peu de fluide frigorigène afin de pousser EasySeal Ultimate UV dans le système. Fermer la vanne du collecteur haute pression et déconnecter.



REMARQUE: EasySeal Ultimate UV contient une petite bulle de gaz dissous dans le fluide qui est injecté pendant le processus de charge afin d'assurer un débit de charge constant.

DÉTECTION PAR COLORANT UV: Si la fuite du système persiste: à l'aide de la lampe UV et des lunettes, rechercher une lueur jaune-vert brillante indiquant l'emplacement de cette fuite. Une fois la fuite détectée, essuyer la zone et procéder aux réparations. Protéger les yeux de la lumière UV et suivre les instructions de la lampe UV pour une détection précise des fuites.

AVERTISSEMENT: Ne pas plier, découper ou déformer le tube EasySeal Ultimate UV. Attention à ne pas déverser du fluide frigorigène sur la peau nue: un risque d'engelures existe.



DANGER

Liquide et vapeur inflammables. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou prolongées.

PRÉVENTION: Ne pas respirer les brouillards ou vapeurs. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brillantes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'embrasement. Ne pas fumer à proximité. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mettre à la terre et à la masse le récipient et le matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre les mesures appropriées pour éviter les décharges d'électricité statique.

RÉPONSE: En cas d'incendie: Utiliser des moyens d'extinction adaptés. **EN CAS D'INGESTION:** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **EN CAS D'INHALATION:** Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **STOCKAGE:** Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

MISE AU REBUT: Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementations locales/provinciales/nationales/ internationales.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques, notamment du plomb, connus dans l'État de Californie pour provoquer le cancer et des anomalies congénitales, ou nuire de toute autre façon à la reproduction. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet [www. P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).


MADE IN THE
USA

OEM

Autorisé par
le fabricant
n'obstrue pas les
manomètres



Aucun outil
nécessaire



Parfait pour
les serpentins
à microcanal



N'obstrue pas
les détendeurs,
tubes ou pistons



Inutile d'évacuer
totalement
le système

CARB, « mastic ou
produit de calfeutrage
à durcissement
chimique »
= 0 % de COV

Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(0224) CALGON est un nom commercial sous licence.

Brevets (É.-U. et monde) en attente

EasySeal

ULTIMATE

STOP-FUITES DE FRIGORIGÈNE
AVEC COLORANT DE DÉTECTION DES FUITES

4050-12

EasySeal

ULTIMATE

X6 + LAMPE UV

LS/UV

GRAND SYSTÈME / COLORANT UV

Colmate définitivement
et détecte les fuites

Compatible avec tous
les fluides frigorigènes

Inotamment A2L,
R32, R454B
et autres

STOP-FUITES LE PLUS
RAPIDE SUR LE
MARCHÉ

UNE TAILLE UNIQUE TRAITE
LES SYSTÈMES DE 2 À

7,5 TONNES

 **Nu-Calgon**

USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT | POIDS NET 0,2 OZ 2,8 MG

LAMPE UV GRATUITE

- Utilisez EasySeal Ultimate et sa lampe UV pour repérer les fuites plus importantes
- 51 DEL UV de qualité supérieure
- Durée de vie de l'ampoule de 100 000 heures
- Alliage d'aluminium haute résistance
- Longueur d'onde 390 à 395 nm

