

**DANGER**

Liquide et vapeurs très inflammables. Nocif en cas d'ingestion. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou prolongées.

PRÉVENTION: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'embrasement. Ne pas fumer à proximité. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mettre à la terre et à la masse le récipient et le matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre les mesures appropriées pour éviter les décharges d'électricité statique. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards ou vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

RÉPONSE: En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Traitement spécifique (voir les informations sur cette étiquette). Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'incendie: utiliser des moyens d'extinction adaptés. En cas d'ingestion: Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. **En cas de contact avec les yeux:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et s'ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. En cas d'inhalation: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison en cas de malaise.

STOCKAGE: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementations locales/provinciales/nationales/internationales.

INSTRUCTIONS:

Ce produit doit être utilisé dans le respect des instructions suivantes et uniquement par des professionnels du CVCR.

1. Verser le contenu du petit flacon dans le grand flacon. La couche inférieure du mélange doit être violette, comme celle de la boîte.
2. Remplir immédiatement et entièrement le petit flacon avec l'huile à tester.
3. Verser immédiatement l'huile (échantillon provenant du petit flacon) dans le grand flacon. Fermer le bouchon et agiter à fond.
4. Laisser les phases se séparer en deux couches (cela prend généralement 2 à 3 minutes). Si la couche inférieure s'estompe ou perd entièrement sa couleur, l'échantillon présente un indice d'acidité inacceptable.

Voir le volet latéral de l'autre côté pour d'autres instructions.

Phase III

HUILE FRIGORIGÈNE KIT DE TEST D'ACIDITÉ

Contenu:

- 1 grand flacon de solution de solvant
- 1 petit flacon de solution neutralisante

4320-W8**Nu-Calgon**

Phase III

HUILE FRIGORIGÈNE KIT DE TEST D'ACIDITÉ

*À utiliser sur les huiles minérales,
les huiles à base d'alkylbenzène,
Les lubrifiants d'ester à base de polyol et
à base de polyéther de vinyle*

**Contenu:**

- 1 grand flacon de solution de solvant
- 1 petit flacon de solution neutralisante

À CONSERVER AU FRAIS**À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT**

1 22NV34

**INSTRUCTIONS: (suite):**

5. Les huiles minérales et à base d'alkylbenzène dont l'indice d'acidité est supérieur ou égal à 0,05 (ou supérieur ou égal à 0,16 dans le cas des esters de polyols) entraînent une décoloration de la couche inférieure, voire une perte totale de sa couleur. Ces huiles doivent être changées.

REMARQUE: Les résultats ne sont valables qu'au moment du test. Si on laisse le flacon tel quel, la couleur finira par s'estomper.

Contains toluene (CAS #108-88-3), Methanol (CAS #67-56-1).

L'avertissement ci-après concerne le grand flacon:

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques, notamment de la phénolphtaléine, connu dans l'État de Californie pour provoquer le cancer, et du méthanol, connu dans l'État de la Californie pour provoquer des anomalies congénitales, ou nuire de toute autre façon à la reproduction. Pour plus de renseignements, consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.



Nu-Calgon
2611 Schuyler Road
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(918) Calgon est un nom commercial sous licence.